



Утвержден
ТРОН.407112.019-ЛУ


РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПИТЕРФЛОУ Т модификации 3

Общепромышленное исполнение

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРОН.407112.019-03 РЭ

для программной версии не ниже 1.3

Редакция 2.02



Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1. Назначение расходомера	6
1.2. Технические характеристики	6
1.2.1. <i>Параметры измеряемой среды</i>	6
1.2.2. <i>Рабочие условия эксплуатации</i>	6
1.2.3. <i>Показатели надежности</i>	7
1.3. Метрологические характеристики	7
1.4. Электропитание	8
1.5. Применяемые материалы	8
1.6. Состав изделия	9
2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА	10
2.1. Принцип действия	10
2.2. Конструкция расходомера	11
2.3. Режимы работы, доступ и пароль	12
2.3.1. <i>Режим РАБОТА</i>	13
2.3.2. <i>Режим НАСТРОЙКА</i>	14
2.4. Выходные сигналы	15
2.4.1. <i>Аналоговый (токовый) выходной сигнал 4-20 мА</i>	15
2.4.2. <i>Интерфейс HART</i>	16
2.4.3. <i>Гальванически развязанный дискретный выходной сигнал</i>	16
2.4.4. <i>Гальванически развязанный интерфейс RS-485</i>	18
2.5. Архив измерений и журнал событий	18
2.6. Интерфейс оператора	19
2.6.1. <i>Клавиатура</i>	19
2.6.2. <i>Дисплей</i>	19
2.6.3. <i>Главный экран</i>	20
2.6.4. <i>Главное меню</i>	21
2.7. Изменение значения параметров	21
2.7.1. <i>Выбор из списка</i>	21
2.7.2. <i>Редактирование параметра</i>	22
2.8. Структура меню расходомера	23
2.9. Диагностика и самодиагностика	32
2.10. Маркировка и пломбирование	34
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	35
3.1. Эксплуатационные ограничения	35
3.2. Выбор типоразмера расходомера	35
3.3. Монтаж	36
3.3.1. <i>Меры безопасности</i>	36
3.3.2. <i>Подготовка к монтажу</i>	36
3.3.3. <i>Поворот панели оператора</i>	37
3.3.4. <i>Поворот электронного блока ИП компактного исполнения</i>	37
3.3.5. <i>Выбор места установки</i>	38
3.3.6. <i>Монтаж датчика фланцевой конструкции</i>	41
3.3.7. <i>Установка ИП расходомера отдельного исполнения</i>	42
3.4. Выравнивание потенциалов	43
3.4.1. <i>Выравнивание потенциалов в металлических трубах</i>	43
3.4.2. <i>Пластмассовые трубы или трубы с футеровкой</i>	43
3.4.3. <i>Футерованные трубы (катодная защита)</i>	44
3.5. Подключение внешних соединений	45
3.5.1. <i>Подключение расходомера отдельного исполнения</i>	47
4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	50
5. НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРА ПЕРЕД РАБОТОЙ	51
5.1. Установка режима токового выхода	51

5.2.	Установка отсечки.....	51
5.3.	Настройка фильтра расхода	51
5.4.	Контроль пустой трубы	52
5.5.	Контроль массового расхода.....	52
6.	УТИЛИЗАЦИЯ	53
7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	53
7.1.	Проверка технического состояния.....	53
7.2.	Возможные неисправности и способы их устранения.....	54
7.3.	Поверка.....	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Массогабаритные характеристики расходомеров	55
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Заземляющие диски для фланцевых соединений.....	58
	История изменений	60

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические и функциональные характеристики.

Введение

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации расходомера-счётчика электромагнитного «ПИТЕРФЛОУ Т» модификации 3 (далее – расходомер), изготавливаемого в соответствии с ТРОН.407112.019 ТУ.

Обслуживающий персонал, проводящий монтаж (демонтаж), эксплуатацию и техническое обслуживание расходомеров, должен изучить настоящее руководство по эксплуатации и пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками.

Расходомеры-счётчики электромагнитные ПИТЕРФЛОУ Т зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83188-21.

Технические данные и описание расходомеров-счётчиков ПИТЕРФЛОУ Т модификации 3 взрывозащищённого исполнения приведены в руководстве по эксплуатации ТРОН.407112.019-03.01 РЭ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

DN	- номинальный диаметр;
Q1	- минимальный измеряемый объёмный расход;
Q3	- номинальный измеряемый объёмный расход;
Q4	- максимальный (перегрузочный) измеряемый расход;
ВИ	- вес импульса;
ДАТЧИК	- первичный преобразователь расхода;
ИП	- измерительный преобразователь (блок электроники);
ПО	- программное обеспечение;
ПУЭ	- правила устройства электроустановок;
РЭ.....	- руководство по эксплуатации;
Сервисное ПО	- ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор»;
Ta	- температура окружающей среды;
Tc	- температура измеряемой среды;
ЭДС	- электродвижущая сила.
Damping	- Демпфирование
Dead Time	- Задержка
Rate Limit	- Предел скорости

Пример записи обозначения расходомера при заказе:

Питерфлоу Т3	-32	-ФЕ	-K05	-316x2	-P25	-M	-IP67
Модификация							
DN, номинальный диаметр							
Исполнение по присоединению							
Класс точности (K02, K05)							
Исполнение электродов							
Рабочее давление (P16, P25, P40)							
Комплектация							
Степень защиты (IP67, IP68) IP68 - только для отдельного исполнения							

Коды исполнений по присоединению

Ф **Е**

Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая	Фланец/ стандарт	Материал футеровки	
-Ф	-Ф1	ГОСТ 33259	ETFE	E
-EN	-EN1	EN 1092-1	PFA	PF
			PU (Полиуретан)	PU ¹⁾

¹⁾ Для исполнения с футеровкой PU: электроды -316 или Ti, класс точности -K05.

Коды исполнения электродов

Материал	2 электрода	2 электрода + заземление ²⁾
Сталь 316L нерж.	316x2	316x3
Хастеллой С	C276	-
Титан	Ti	-
Тантал	Ta	-

²⁾ Установка заземляющего электрода доступна только для DN150 и DN200

Коды комплектации

Комплектация	Код заказа	Исполнение	Напряжение питания	Дискретный выход	Выход 4-20 мА (HART)		RS-485
					пассив.	актив.	
Максимальная	M	компактное	= 24 В	+	+	+	+
	МД	раздельное					
220 Вольт	B	компактное	~ 220В	+	+	+	+
	ВД	раздельное					

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение расходомера

Расходомеры-счетчики электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ Т» модификации 3 предназначены для измерения объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей, пульп и суспензий, имеющих минимальную электропроводность 5×10^{-4} См/м в широких диапазонах изменения температуры. Расходомеры могут устанавливаться на металлические, пластиковые, металлопластиковые трубопроводы.

Расходомеры могут применяться на предприятиях химической, металлургической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, пищевой промышленности, нефтегазового комплекса, объектах энергетики и водоканала.

Расходомеры обеспечивают:

- измерение среднего объемного расхода при прямом и обратном направлении потока;
- определение объема нарастающим итогом отдельно для прямого и обратного направления потока;
- индикация объема нарастающим итогом для прямого направления потока с возможностью сброса начального значения;
- контроль отсутствия измеряемой среды в датчике;
- индикацию результатов измерений;
- вывод измерительной и диагностической информации в виде токового сигнала, через цифровые интерфейсы HART и RS-485, а также числоимпульсных и логических сигналов;
- автоматический контроль и индикацию диагностируемых ситуаций и отказов;
- защиту установочных данных от несанкционированного доступа;
- расчет массового расхода по заданному значению плотности жидкости.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Параметры измеряемой среды

Удельная электропроводность, См/м, не менее 5×10^{-4} ;
 Нейтральность по отношению к футеровке PFA, ETFE, PU;
 Температура измеряемой среды (PU) от минус 10 до 70 °С;
 Температура измеряемой среды (PFA) от минус 29 до 180 °С;
 Температура измеряемой среды (ETFE) от минус 29 до 130 °С;
 Рабочее давление измеряемой среды, не более 2,5 (4,0)* МПа.

* по заказу

1.2.2. Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С;
 Относительная влажность воздуха при 35 °С, не более 95 %;
 Атмосферное давление в диапазоне 66...106,7 кПа;
 Переменное магнитное поле частотой 50 Гц, не более 400 А/м;
 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до... 0,35 мм;
 Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015: IP66, IP67, IP68*.

* IP68 только для датчика отдельного исполнения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация расходомеров во ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

1.2.3. Показатели надежности

Средняя наработка на отказ, ч, не менее..... 150 000;
Срок службы, лет, не менее 15.

1.3. Метрологические характеристики

Диаметры условных проходов (DN) и соответствующие значения расходов приведены в табл. 1.1.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода и объёма при любом направлении потока в диапазоне расходов от Q3 до Q1 (скорость среды от 10 до 0,01 м/с) составляют:

$\pm(0,2 + 0,01 \times (Q3/Q))\%$ - для класса точности K02;

$\pm(0,5 + 0,01 \times (Q3/Q))\%$ - для класса точности K05,

где Q – измеренное значение расхода, м³/ч.

Таблица 1.1 Зависимость измеряемых объёмных расходов от DN расходомера

Номинальный диаметр, DN	Q4	Q3	Q1
	Максимальный (перегрузочный) расход, м ³ /ч $v = 12,5$ м/с	Номинальный расход, м ³ /ч $v = 10$ м/с	Минимальный расход, м ³ /ч $v = 0,01$ м/с
20	15	12	0,012
25	22,5	18	0,018
32	37,5	30	0,030
40	56	45	0,045
50	90	72	0,072
65	150	120	0,12
80	225	180	0,18
100	350	280	0,28
150	780	630	0,63
200	1500	1200	1,2

где $v = 10 \cdot \frac{Q}{Q3}$ (расчётная скорость потока, м/с, соответствующая расходу).

Пределы приведённой погрешности преобразования расхода в токовый выходной сигнал $\pm 0,05\%$ (от диапазона тока 16 мА).

1.4. Электропитание

Электропитание расходомера осуществляется стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока или от сети переменного тока напряжением 220 В с частотой (50±1) Гц. Параметры цепи питания расходомера в зависимости от комплектации приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2 Параметры цепи электрического питания

Номинальное напряжение	Диапазон допустимых значений напряжения, В	Потребляемая мощность, не более
24 В постоянного тока	от 21,6 до 26,4 В	15 Вт
220 В переменного тока	от 187 до 242 В	15 Вт

1.5. Применяемые материалы

Детали и сборочные единицы расходомеров изготавливаются из материалов, приведенных в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Материалы

Проточная часть	Нержавеющая сталь
Футеровка	ETFE, PFA, PU
Фланцы	Нержавеющая сталь, углеродистая сталь с химически стойким покрытием
Корпус	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Электроды	Нержавеющая сталь 316L Hastelloy C Титан Тантал
Корпус ИП	Алюминиевый сплав с химически стойким покрытием
Монтажная коробка датчика	

Массогабаритные характеристики расходомеров приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ А.

1.6. Состав изделия

Таблица 1.4 Комплект поставки расходомера

Наименование	Кол-во	Примечание
Расходомер-счетчик электромагнитный «ПИТЕРФЛОУ ТЗ»	1	В соответствии с заказом
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Кабельные вводы	2/6	В соответствии с заказом
Защитные токопроводы	2	
Прокладки	2	ГОСТ 15180-86
Заземляющие диски	2	По заказу
Комплект кабелей	-	По заказу
Источник питания	1	По заказу

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Эксплуатационная документация, программное обеспечение и карты заказа на продукцию «ТЕРМОТРОНИК», размещены на сайте производителя по адресу <http://termotronic.ru>.

2. По заказу в комплект поставки расходомера может включаться следующее дополнительное оборудование:

- присоединительная арматура: фланцы, габаритный имитатор, крепеж, дополнительные прокладки.

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1. Принцип действия

В основе принципа работы электромагнитного расходомера лежит измерение величины ЭДС индукции, возникающей в объеме электропроводящей жидкости, пересекающей магнитное поле электромагнитной системы в канале датчика (рис.2.1).




Рисунок 2.1 Структурная схема расходомера

Датчик представляет собой участок немагнитной трубы с непроводящим внутренним покрытием, снаружи которого размещены обмотки индукторов магнитной системы. При пересечении электропроводящей средой линий магнитного поля вырабатывается электрический сигнал, измеряемый двумя электродами на противоположных в горизонтальной плоскости стенках трубы.

ЭДС индукции E регистрируется двумя электродами и пропорциональна скорости потока жидкости v , расстоянию между электродами d и магнитной индукции B :

$$E = k \cdot B \cdot d \cdot v, \tag{1}$$

где k – коэффициент пропорциональности.

k , B и d – постоянные величины для каждого расходомера. Значение ЭДС не зависит от температуры, вязкости и проводимости жидкости (при условии, что проводимость соответствует указанной в технических характеристиках расходомера).

Блок электроники усиливает напряжение сигнала, отфильтровывает помехи и рассчитывает объемный расход Q .

С учетом формулы (1) расход Q определяется следующим образом:

$$Q = v \cdot \frac{\pi d^2}{4} \tag{2}$$

$$\text{где } v = \frac{E}{k \cdot B \cdot d} \tag{3}$$

Объем жидкости V , прошедшей через датчик за интервал времени T , рассчитывается по формуле:

$$V = \int_0^T Q(t) dt \tag{4}$$

Значение массового расхода Q_m рассчитывается в соответствии с заданным значением плотности контролируемой жидкости ρ .

$$Q_m = \rho \cdot Q \tag{5}$$

2.2. Конструкция расходомера

Расходомер состоит из электромагнитного первичного преобразователя расхода (датчика) и вторичного электронного измерительного преобразователя (ИП).

Датчик изготавливается из немагнитной трубы (нержавеющая сталь) с непроводящим внутренним покрытием (футеровкой) с различными вариантами присоединения.

В исполнениях расходомера с $DN \geq 150$ предусмотрены проушины для установки расходомера на трубопровод с помощью подъемного механизма (кран, тельфер и т.п.). Внутренняя поверхность проточной части футеруется фторопластом, полиуретаном или резиной, материал электродов зависит от вида контролируемой жидкости.

В исполнениях расходомера с $DN \geq 150$ на торцах фланцев крепятся рым-болты для установки расходомера на трубопровод с помощью подъемного механизма (кран, тельфер и т.п.). Внутренняя поверхность проточной части футеруется фторопластом ETFE или полиуретаном PU, материал электродов зависит от вида контролируемой жидкости.

ИП содержит измерительный аналого-цифровой модуль, источник питания, модуль внешних коммуникаций, блок интерфейса оператора и размещается в отдельном герметичном корпусе. Цепи входов, выходов и источника питания гальванически изолированы друг от друга.

Расходомер Питерфлоу Т3 выпускается в двух исполнениях:

- компактное исполнение (измерительный преобразователь закреплен на первичном преобразователе);
- раздельное исполнение (измерительный преобразователь соединяется с первичным преобразователем силовым и сигнальным кабелями).

Внешний вид расходомера компактного исполнения приведен на рис. 2.2.




Рисунок 2.2 Внешний вид расходомера компактного исполнения

Металлический корпус ИП закрывается с двух сторон навинчивающимися крышками с уплотнительным кольцом из твёрдой резины. Передняя крышка имеет стеклянное окно.

При необходимости (для удобства считывания показаний) панель оператора (рис. 3.3) и электронный блок ИП (рис. 3.4) могут быть развернуты на $\pm 90^\circ$.

Ввод питающего и информационного кабелей осуществляется через два кабельных ввода. Герметичность обеспечивается за счёт уплотнительного кольца, установленного внутри кабельного ввода.

Внешний вид датчика и измерительного преобразователя расходомера раздельного исполнения представлены на рис. 2.3 и рис. 2.4.




Рисунок 2.3 Внешний вид датчика расходомера раздельного исполнения




Рисунок 2.4 Внешний вид ИП расходомера раздельного исполнения

2.3. Режимы работы, доступ и пароль

Существует два режима функционирования расходомера, отличающихся уровнем доступа к изменению параметров расходомера:

- **РАБОТА** – основной режим для эксплуатации;
- **НАСТРОЙКА** – режим для юстировки (градуировки) вне рабочего процесса.

Выбор режима работы определяется положением переключателя режимов, находящийся на нижней плате расходомера. Доступ к переключателю закрыт защитной панелью и опломбирован пломбами госповерителя (см. рис. 2.5).




Рисунок 2.5 Переключатель режимов работы

2.3.1. Режим РАБОТА

В режиме **РАБОТА** оператор имеет возможность наблюдать измеряемые значения параметров (таблица 2.5), диагностическую информацию (таблица 2.7), а также изменять метрологически незначимые параметры.

Защита от изменений настроек расходомера обеспечивается аппаратной блокировкой - переключателем доступа **USER**, расположенного за панелью оператора ИП (см. рис. 2.6), и программной блокировкой – паролем пользователя.







Рисунок 2.6 Расположение переключателя доступа


В положении «**DISABLE**» переключателя **USER** доступ к настройкам запрещен, изменить настройки расходомера нельзя как с клавиатуры, так и по коммуникационным интерфейсам.

Возможность изменения параметров отображается на дисплее пиктограммой , а запрет – пиктограммой .

Для разрешения доступа к изменению метрологически незначимых настроек необходимо отвинтить и снять переднюю крышку ИП, снять панель оператора и перевести переключатель доступа в положение «**ENABLE**».

Если пароль пользователя не устанавливался, то отображается пиктограмма  и можно переходить к изменению настроек.

Примечание По умолчанию (заводская установка) пользовательский пароль равен «0000» и может быть изменен в меню *Доступ / Смена пароля*.

Если установлен пароль, отличный от заводского (отображается пиктограмма , то для получения доступа необходимо ввести правильный пароль в меню *Доступ / Ввод пароля*.

Изменение параметров возможно с клавиатуры, как описано в разделе 2.7 Изменение значения параметров, а также с помощью сервисного ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор» по интерфейсам RS-485 или HART - напрямую или через адаптеры, например, ICP DAS I-7567 (USB) или I-7547 (Ethernet).

Сервисное ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор», доступно для скачивания с официального сайта <http://termotronic.ru>.

По окончании изменения настроек необходимо закрыть доступ в меню *Доступ / Закрыть* или доступ закроется автоматически спустя 15 минут.

Для повторного разрешения доступа необходимо заново ввести пароль.

В случае утери пользовательского пароля следует обратиться к производителю.

2.3.2. Режим НАСТРОЙКА

В режиме **НАСТРОЙКА** с помощью специализированного сервисного ПО можно изменить параметры, влияющие на метрологические характеристики прибора (калибровки).

Для перевода расходомера в режим **НАСТРОЙКА** необходимо отвинтить и снять переднюю крышку ИП, отключить и снять панель оператора, удалить пломбы поверителя, снять защитную пластиковую панель и перевести переключатель режимов работы (рис. 2.5) в положение «**UNLOCK**».

Факт перевода расходомера в режим **НАСТРОЙКА** отображается на дисплее в виде события **M9** на главном экране. Расшифровка события M9 приводится в меню *Диагностика / События*.





Рисунок 2.7 Индикация режима работы **НАСТРОЙКА**

По окончании юстировки прибора необходимо вернуть расходомер в режим **РАБОТА**. Для этого следует вернуть переключатель в положение «**LOCK**», установить и опломбировать защитную панель, подключить панель оператора и установить на место переднюю крышку.

2.4. Выходные сигналы

Выходные сигналы и линии питания расходомера выведены на клеммник под боковой крышкой монтажного отсека расходомера.




Рисунок 2.8 Выходные сигналы расходомера

2.4.1. Аналоговый (токовый) выходной сигнал 4-20 мА

Выходной ток аналогового сигнала соответствует объемному расходу и скорости жидкости. Аналоговый сигнал имеет нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) значения выходного тока, соответствующие границам измеряемого диапазона расхода.

Выход может иметь как активный, так и пассивный режимы. Выбор режима токового выхода осуществляется переключателем «4-20 мА», расположенным за дисплеем расходомера (рис. 2.9).

Для изменения режима токового выхода необходимо отвинтить и снять переднюю крышку ИП, снять панель оператора и перевести переключатель «4-20 мА» в требуемое положение.




Рисунок 2.9 Выбор режима токового выхода

Ток, пропорциональный измеренному значению расхода, в зависимости от настройки формируется при любом направлении потока. Сопротивление нагрузки должно выбираться из условия:

$$R_n \text{ (кОм)} \leq (V_{н,В} - 9) / 20 \text{ мА}, \text{ но не более } 600 \text{ Ом.}$$

При использовании интерфейса HART рекомендуется $R_n = 250 \text{ Ом}$.

Питание аналогового выхода в пассивном режиме осуществляется от внешнего вторичного источника питания напряжением от 18 до 30 В (рис. **Ошибка! Источник с ссылки не найден.** а). Подключение контактов токового выхода (IOUT) должно производиться с учётом полярности.




Рисунок 2.10 Схема подключения токового выхода

В активном режиме аналоговый выход питается от встроенного источника питания и внешнего источника не требуется (рис. 2.10).

2.4.2. Интерфейс HART

Аналоговый выход обеспечивает коммуникацию по цифровому интерфейсу HART и позволяет получать информацию об измеряемых и настроечных параметрах, а также модифицировать доступные параметры с помощью ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор».

Таблица 2.1 Характеристики HART- интерфейса

ID изготовителя	0x611F
ID типа прибора	0xE482
Версия протокола HART	7
Файлы описания прибора (DD, FDI)	На сайте http://termotronic.ru
Нагрузка HART	250 Ом

2.4.3. Гальванически развязанный дискретный выходной сигнал

Расходомер имеет дискретный выход (контакты 1, 2 клеммника, рис. 2.8).

Параметры выхода:

- тип выхода пассивный;
- максимальная выходная частота 2000 Гц;
- форма сигнала меандр (при частоте более 5 Гц);
- максимальная длительность активного состояния 0,1 с (при частоте менее 5 Гц);
- внешнее питание выхода от 3 до 30 В;
- максимально допустимый ток 50 мА;
- выходное напряжение при максимальном токе - не более 1 В.

Дискретный выход имеет несколько режимов работы, представленных в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Режимы работы дискретного выхода

Режим выхода	Характеристика выхода
По модулю	
Прямой поток	
Обратный поток	
Компаратор	Расход больше заданного порога
Диагностика	События диагностики

Каждый из режимов имеет прямую (значение выхода в активном состоянии равно 0, контакт замкнут) или инверсную (значение выхода в активном состоянии равно 1, контакт разомкнут) полярность выходного сигнала.

В **частотно-импульсных режимах** (первые три) выходная частота пропорциональна измеренному расходу.

По умолчанию установлен режим по модулю, полярность прямая (активный 0).

Вес импульса ВИ (л/имп) может устанавливаться в пределах от 0,001 до 9999.

Расчёт минимально возможного значения ВИ для согласования по частоте с приемником импульсного сигнала производится по формуле (6).

$$ВИ(л) = Q3 / (3,6 \cdot F), \tag{6}$$

где $Q3$ – номинальный расход, м³/ч (см. табл. 1.1);

F – максимально допустимая для приемника частота следования импульсов, Гц.

Значения весов импульса, установленные по умолчанию, приведены в табл. 2.3 и соответствуют частоте около 1000 Гц при номинальном расходе.

Таблица 2.3 Заводской вес импульса

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
ВИ, л/имп	0,003	0,005	0,008	0,01	0,02	0,03	0,05	0,08	0,2	0,3

ВНИМАНИЕ! При превышении расхода значения $Q3$ формируется диагностическое сообщение S12, а при превышении предельной выходной частоты 2000 Гц - S11 (см. табл. 2.7).

В режиме **Компаратор** на выходе изменяется логический уровень при изменении расхода меньше или больше установленного порога. По умолчанию устанавливается порог 0 м³/ч, то есть фактически определяется направление потока измеряемой жидкости.

В режиме **Диагностика** на выходе изменяется логический уровень при возникновении события диагностики. Настройка режима производится через меню 5.3.5 *Настройки / Импульсный выход / Диагностика*.

Подключение контактов импульсного выхода (F+/F-) следует производить с учётом полярности (рис. 3.20).

2.4.4. Гальванически развязанный интерфейс RS-485

Коммуникационный интерфейс RS-485 (рис. 2.11 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**) обеспечивает связь в группе из нескольких абонентов на расстояние до 1200 м.

Протокол передачи Modbus RTU, скорость от 1200 до 115200 Бод, параметры связи устанавливаются через интерфейс оператора (см. табл. 2.5) или сервисное ПО.




Рисунок 2.11 Подключение интерфейса RS-485

Для увеличения дальности связи могут использоваться повторители RS-485. Питание выходных цепей интерфейса осуществляется от встроенного гальванически развязанного источника питания. При работе на высоких скоростях (выше 19200 бод) или при длине кабеля более 30 метров рекомендуется использование выделенной витой пары с собственным экраном, который заземляется со стороны приёмника.

2.5. Архив измерений и журнал событий

Расходомер имеет кольцевой архив измеренных данных глубиной **8192** записи. Меткой времени служит время наработки, период архивирования программируется от 15 до 1440 минут, по умолчанию 60 мин. В архив записываются накопленные объёмы, минимальный и максимальный расходы за период архивации, текущие значения расхода, скорости, проводимости, флаги событий.

Расходомер имеет нестираемый журнал событий, в который заносятся данные об изменении параметров, относящихся к изменению метрологических и эксплуатационных параметров. Журнал событий имеет глубину **1 024** записи. После исчерпания глубины журнала блокируется возможность записи новых параметров и выводится диагностическое сообщение M1 – «запись в защищенный журнал невозможна». Необходимо обратиться в сервисный центр или на завод-производитель.

При отключении питания счетчика журнал и архив сохраняются в энергонезависимой памяти в течение срока службы прибора.

Чтение содержимого журнала и архива расходомера производится с помощью ПО «Архиватор», доступного для скачивания с официального сайта <http://termotronic.ru>.





2.6. Интерфейс оператора

Расходомер имеет интерфейс оператора для настройки и конфигурирования расходомера. Интерфейс состоит из OLED-дисплея и трех кнопок, работающих через стекло передней крышки ИП.

2.6.1. Клавиатура

Управление прибором осуществляется путём кратковременного нажатия кнопок или их комбинации. Функциональное назначение кнопок описано в табл. 2.4.

Таблица 2.4 Функциональное назначение кнопок

Кнопки	Значение
 (ВВЕРХ / ПЛЮС)	Меню - перемещение курсора вверх по списку выбора. При вводе текста и чисел - увеличение параметра на определённое значение, перемещение курсора вверх по списку выбора.
 (ВНИЗ / МИНУС)	Меню - перемещение курсора вниз по списку выбора. При вводе текста и чисел - уменьшение параметра на определённое значение или перемещение курсора вниз по списку выбора.
 (ВВОД / ENTER)	Меню - перемещение на следующий (нижний) уровень. При вводе текста и чисел - подтверждение выбора и выход из редактора с сохранением параметра.
 (ВЫХОД / ESC)	Меню - перемещение на предыдущий (верхний) уровень. При вводе текста и чисел - отмена выбора и выход без сохранения параметра.

2.6.2. Дисплей

Интерфейс расходомера состоит из главного экрана, экрана главного меню и экранов, подчинённых подменю. Каждый экран интерфейса имеет верхнюю строку, контекстно описывающую содержание экрана: заголовок, пиктограммы наличия обмена, значка диагностики (при наличии событий), а также пиктограмму доступа. Под верхней строкой находится область данных, отображающая величины измеряемых параметров или подменю.




Рисунок 2.12. Общая структура экранов

При наличии событий диагностики на нижней строке индицируются всплывающие коды событий (до 5 одновременно).

Наряду с результатами измерений и параметров настройки, на экране Система/Прибор/Версия ПО отображаются номер версии (идентификационный номер) ПО и цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма).




Рисунок 2.13. Индикация номера версии и контрольной суммы встроенного ПО

2.6.3. Главный экран

При включении расходомера на экране будет отображён главный экран прибора. Заголовок главного экрана содержит дескриптор HART (пункт меню 5.5), который указывает принадлежность прибора к определённому технологическому процессу, например, его местоположение.

Настройка главного экрана находится в меню Интерфейс оператора/Главный экран. Главный экран может показывать до 4х одновременно изменяющихся параметров, как показано на рисунках 2.14-2.16.




Рисунок 2.14 Главный экран в режиме индикации одного параметра



Рисунок 2.15 Главный экран в режиме индикации параметра с шкалой-гистограммой

PITERFLOW T3		
Q	34.850	m³/h
V	4.5	m/s
Σ1	725.94	m³
Σ3	14.850	m³

Рисунок 2.16 Главный экран в режиме индикации четырех параметров

2.6.4. Главное меню

Из главного экрана по нажатию Enter можно перейти в главное меню. С правой стороны экрана показан скроллбар для перебора экранов.



Кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают перемещение вверх-вниз, по Esc происходит возврат к главному экрану, по Enter происходит переход к выбранному экрану. В данном случае произойдет переход к экрану Измерения.

Рисунок 2.17. Главное меню



По Esc происходит возврат в главное меню, по Enter происходит переход к выбранному подменю. В данном случае по Enter произойдет переход к экрану Измерения / Расход.

Рисунок 2.18. Экран Измерения

В этом экране пользователю доступен только просмотр текущей величины расхода, при нажатии **любой** кнопки в этом и подобных экранах происходит возврат к предыдущему уровню меню.

Рисунок 2.19. Экран Измерения / Расход

2.7. Изменение значения параметров

Возможность изменения параметра отображается инвертированным выделением (курсором). Для разных типов параметров меню предлагает различные способы редактирования. Пиктограмма  означает что расходомер находится в режиме защиты от изменения параметров,  - изменения разрешены. Отключение защиты производится в пункте меню *Доступ / Ввод пароля*.

2.7.1. Выбор из списка

В случае выбора величины параметра из списка, это выглядит как выбор подменю. При входе в экран, начальная позиция устанавливается в соответствии с текущей величиной параметра. Кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают перемещение вверх-вниз, по Enter происходит сохранение выбора и возврат к предыдущему экрану, по Esc происходит возврат без сохранения.




Рисунок 2.20 Выбор из списка

2.7.2. Редактирование параметра

Параметры для изменений выбираются в меню Настройки. После выбора требуемого параметра, например, веса импульса, необходимо нажать кнопку **Enter**.



Рисунок 2.21 Редактирование значения параметра

При этом прибор переходит в режим редактирования, в котором кнопки \oplus \ominus обеспечивают перемещение курсора по разрядам значения параметра. Незаполненные позиции отображаются символом * (звёздочка). После выбора разряда для изменения по нажатию **Enter** происходит переход в режим изменения выбранного символа (или положения точки), в котором кнопки \oplus \ominus обеспечивают увеличение/уменьшения выбранного разряда. Изменение фиксируется повторным нажатием **Enter**. По **Esc** происходит возврат в режим курсора без сохранения.

По окончании изменения курсор устанавливается на кнопку «OK» и нажимается **Enter**. Происходит проверка введенного значения, при корректном значении происходит запись нового значения и возврат в предыдущее меню, при некорректном значении выводится подсказка.

Дополнительно на дисплей выводятся значения заводской установки параметра и допустимый диапазон для конкретного параметра.

2.8. Структура меню расходомера

Структура меню расходомера представлена на рис. 2.22 и описана в таблице 2.5.




Рисунок 2.22 Общая структура меню расходомера

Таблица 2.5 Структура параметров меню интерфейса пользователя

1 Измерения	
1.1 Расход	Текущий расход, м ³ /ч
1.2 Масс. расход	Массовый расход, т/ч
1.3 Скорость	Расчётная скорость среды, м/с
1.4 Сумматор 1	Отображение накопленного объёма в прямом направлении, м ³
1.5 Сумматор 2	Отображение накопленного объёма в обратном направлении, м ³
1.6 Сумматор 3	Сумматор пользователя. Нарастивается одновременно с Сумматором 1, может быть сброшен пользователем (меню. 5.7), м ³
2 Диагностика	
2.1 События	Отображение текущих флагов диагностики.
2.2 Выход 4-20 мА	Отображение выходного тока, мА
2.3 V питания	Отображение напряжения питания процессора (3,3 В), В
2.4 Темп. датчика	Отображение температуры индуктора, °С
2.5 Проводимость	<ul style="list-style-type: none"> ● Проводимость среды, µS/cm ● Сопротивление электродов R1/ R2, кОм
2.6 Служебная	Информация для ремонта
3 Система	
3.1 Прибор	Отображение реквизитов устройства: <ul style="list-style-type: none"> ● наименование расходомера ● серийный номер (s/n) ● производитель TERMOTRONIC ● Нарботка, час : мин
3.2 Версия ПО	Отображение версии встроенного ПО: Номер версии (идентификационный номер) ПО и цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма).
3.3 История ПО	
3.4 Резервная копия	Резервирование настроек
3.4.1 Заводские уст.	Возврат к заводским установкам Отмена / Восстановить
3.4.2 Копия 1	<ul style="list-style-type: none"> ● Сохранить ● Восстановить все (параметры ИП+ ДАТЧИК) ● Восстановить ИП (только параметры ДАТЧИКа) ● Удалить
3.4.3 Копия 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Сохранить ● Восстановить все (параметры ИП+ ДАТЧИК) ● Восстановить ИП (только параметры ДАТЧИКа) ● Удалить

4 Доступ	
4.1 Ввод пароля	Разрешение доступа к изменению параметров
4.2 Смена пароля	Производится смена старого пароля на новый
4.3 Закрывать доступ	Закрывает доступ к изменению параметров. Для открытия – необходимо повторно ввести пароль
5 Настройки	
5.1 Расход	
5.1.1 Отсечка	Отсечка расхода по скорости. Диапазон значений от 0 до 9,999. При скорости среды меньше отсечки расход приравнивается к 0. По умолчанию 0,03 м/с
5.1.2 Единицы изм.	Выбор единиц измерения расхода: м ³ /ч, л/ч, л/мин, л/с
5.1.3 Симуляция	Симуляция расхода на дискретном и токовом выходах. Расход ограничен максимальным расходом $Q4 = \pm Q3 \times 1,25$
5.2 Фильтр	
5.2.1 Демпфирование	<ul style="list-style-type: none"> • Авто (по умолчанию) • Вручную
5.2.2 Постоянная (<i>Damping</i>)	Постоянная времени τ фильтра. (только для Вручную) Диапазон значений 0,01 ÷ 100
5.2.3 Импульсный фильтр	<ul style="list-style-type: none"> • Откл. • Авто (по умолчанию) • Вручную
5.2.4 Задержка (<i>Dead Time</i>)	Устанавливается больше длительности выбросов. Диапазон значений 0,1 ÷ 10 с, по умолчанию 1
5.2.5 Предел скорости (<i>Rate Limit</i>)	Ограничение амплитуды выбросов - чем меньше значение, тем меньше амплитуда. Действует только при установке Вручную. Диапазон значений 0,01 ÷ 100, по умолчанию 1

5.3 Импульсный выход	
5.3.1 Вес импульса, литр	Вес импульса частотно-импульсного выхода в пределах от 0,001 до 9999. Значения по умолчанию приведены в таблице 2.3
5.3.2 Режим выхода	Выбор режима дискретного выхода (см. табл. 2.2): <ul style="list-style-type: none"> ● По модулю (по умолчанию); ● Прямой - в прямом направлении; ● Обратный в обратном направлении; ● Компаратор; ● Диагностика.
5.3.3 Полярность	<ul style="list-style-type: none"> ● прямая, активный уровень 0 (замкнут); ● инверсная, активный уровень 1 (разомкнут)
5.3.4 Компаратор	Порог компаратора, при котором происходит изменение уровня дискретного выхода. По умолчанию равен 0, что соответствует определению направления потока
5.3.5 Диагностика	Срабатывает по событиям из Табл. 2.5. <ul style="list-style-type: none"> ● Фатальные ошибки (F) ● Ошибки и предупреждения (F+M) ● Все
5.3.6 Стабилизация	Повышает стабильность частоты импульсов, но вносит задержку (как у фильтра расхода). <ul style="list-style-type: none"> ● Выкл (по умолчанию) ● Вкл
5.3.7 Симуляция	Формирование на импульсном выходе значений частоты: <ul style="list-style-type: none"> ● Выкл. (по умолчанию) ● 400 Гц ● 1000 Гц ● 2000 Гц <p>По истечению 10 минут или при выходе из меню Тест дискретный выход переходит в рабочее состояние.</p>

5.4 Выход 4-20 мА	
5.4.1 Симуляция	<p>Формирование на аналоговом выходе значений тока:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Выкл. ● НАУ (нижний аварийный уровень = 3,6 мА) ● 4 мА ● 8 мА ● 12 мА ● 16 мА ● 20 мА ● ВАУ (высокий аварийный уровень = 21 мА) <p>По истечению 10 минут или при выходе из меню Тест токовый выход переходит в рабочее состояние</p>
5.4.2 Сигнал аварии	<p>Установка уровня выходного тока, который будет установлен при возникновении аварийной ситуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Выкл. (по умолчанию) ● НАУ (3,6 мА) - низкий аварийный уровень ● ВАУ (21 мА) - высокий аварийный уровень
5.4.3 Расход 4	<p>Установка величины расхода, который будет соответствовать выходному току 4 мА. По умолчанию равен 0. Соответствует установке LRV (Lower Range Value).</p>
5.4.4 Расход 20	<p>Установка величины расхода, который будет соответствовать току 20 мА. По умолчанию устанавливается расход Q3. Соответствует установке URV (Upper Range Value)</p>
5.5 HART (См. документацию HART)	
5.5.1 Информация	<p>Device Type Code: 0xE482 Device ID: 0x000001(серийный номер) Manufactured: 0x611F HART Version: 7 Date: xx.xx.xx</p>
5.5.2 Короткий адрес HART	<p>Установка «короткого» адреса устройства. По умолчанию 0. Диапазон 0 ÷ 15. ВНИМАНИЕ! При установке адреса отличного от 0 в приборе устанавливается многоточечный режим с фиксированным значением тока 4 мА.</p>
5.5.3 Преамбула	<p>Настройка числа преамбул в ответном сообщении устройства. Диапазон настройки от 5 до 20.</p>
5.5.4 ТЕГ	<p>Уникальный идентификатор HART-преобразователя</p>
5.5.5 Дескриптор	<p>Просмотр HART-дескриптора преобразователя, отображаемый на экране интерфейса.</p>

5.6 Диагностика	
5.6.1 Пустая труба	Установка порога определения пустой трубы. Рекомендуемое значение 50 ($\mu\text{S}/\text{cm}$). Диапазон настройки 0 ÷ 500, по умолчанию 50. "0" - отключает контроль пустой трубы. При измерении сред с проводимостью менее 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ при увеличенных шумах измерений рекомендуется отключить определение пустой трубы.
5.6.2 Электроды	Установка порога загрязнения электродов. Диапазон настройки 0 ÷ 25, по умолчанию 15. 0 отключает диагностику. Установка действует в диапазоне проводимости от 300 до 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$
5.6.3 Останов	Расход меньше отсечки непрерывно в течение заданного времени. Диапазон 0 ÷ 255 минут, 0 отключает событие (по умолчанию)
5.6.4 Разрыв	Расход имеет значение больше порога непрерывно в течение получаса. Порог срабатывания задается в процентах от значения Q3, диапазон 0 ÷ 100%, 0 отключает событие (по умолчанию)
5.6.5 Утечка -порог	Утечка - среда не останавливалась в течение заданного времени. Порог срабатывания задается в процентах от значения Q3, диапазон 0 ÷ 100%, 0 отключает событие (по умолчанию)
5.6.6 Утечка-длит.	Время срабатывания, диапазон 0 ÷ 255 часов, по умолчанию 24. 0 отключает событие
5.7 Сброс сумм.3	Сброс значения сумматора (Сумматор 3)
5.8 Плотность, т/м ³	Ввод и просмотр значения плотности измеряемой жидкости. По умолчанию $\rho = 1.000 \text{ т/м}^3$

5.9 RS-485	
5.9.1 Адрес	Адрес в сети 1 ÷ 247, по умолчанию 1
5.9.2 Скорость, бод	Установка скорости обмена <ul style="list-style-type: none">• 1200• 2400• 4800• 9600 (по умолчанию)• 19200• 38400• 57600• 115200
5.9.3 Чётность	<ul style="list-style-type: none">• Нет (по умолчанию)• Чётный• Нечётный
5.9.4 Стоп-бит	<ul style="list-style-type: none">• 1 (по умолчанию)• 2
5.10 Архив, мин	Выбор дискретности записи данных в архиве. Диапазон от 15 до 1440 минут, по умолчанию 60

6 Интерфейс оператора	
6.1 Главный экран	
6.1.1 Индикация	<p>Настройка вида отображения главного экрана. На главном экране отображается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 значение (по умолчанию) ● 1 значение + шкала ● 4 значения
6.1.2 Заголовок	<ul style="list-style-type: none"> ● Дескриптор (HART, по умолчанию как тип прибора) ● ТЭГ (HART)
6.1.3 Параметр 1	<p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Расход (по умолчанию) ● Скорость ● Токовый выход ● Сумматор 1 ● Сумматор 2 ● Сумматор 3 ● Массовый расход
6.1.4 0% шкалы	Ввод числа, соответствующего 0% шкалы для параметра 1 (кроме сумматоров).
6.1.5 100% шкалы	Ввод числа, соответствующего 100% шкалы для параметра 1 По умолчанию - 100% величины Q3
6.1.6 Формат 1	Ввод числа знаков после запятой для параметра 1 Диапазон значений от 0 до 4, по умолчанию 1.
6.1.7 Параметр 2	<p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Расход ● Скорость (по умолчанию) ● Токовый выход ● Сумматор 1 ● Сумматор 2 ● Сумматор 3 ● Массовый расход
6.1.8 Формат 2	Ввод числа знаков после запятой для параметра #2 Диапазон значений от 0 до 4, по умолчанию 1.
6.1.9 Параметр 3	<p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Расход ● Скорость ● Токовый выход (по умолчанию) ● Сумматор 1 ● Сумматор 2 ● Сумматор 3 ● Массовый расход

6.1.10	Формат 3	Ввод числа знаков после запятой для параметра 3 Диапазон значений от 0 до 4, по умолчанию 1.
6.1.11	Параметр 4	Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 4: <ul style="list-style-type: none">● Расход● Скорость● Токовый выход● Сумматор 1 (по умолчанию)● Сумматор 2● Сумматор 3● Массовый расход
6.1.12	Формат 4	Ввод числа знаков после запятой для параметра 4 Диапазон значений от 0 до 4, по умолчанию 1.
6.2	Язык	Язык интерфейса
6.3	Автовыход	Автоматический переход к главному экрану при отсутствии работы с клавиатурой <ul style="list-style-type: none">● Выключено.● 10 минут (по умолчанию)● 30 минут
6.4	Тест	Проверка дисплея на наличие неисправных пикселей. Настройка сенсорных кнопок

2.9. Диагностика и самодиагностика

Расходомер имеет постоянно действующую систему самодиагностики и диагностику условий эксплуатации (патент RU2529598) соответствующую рекомендации NAMUR NE107. В полном объеме настроить события диагностики возможно при помощи ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор». При возникновении диагностической ситуации тип события отображается в верхнем правом углу экрана в виде пиктограммы. Типы сообщений диагностики приведены в табл. 2.6.


Таблица 2.6 Типы сообщений диагностики

Индикация	Описание (NAMUR)	Действия
	C... Выходной сигнал временно недействителен (например, выходной сигнал симулирован в режиме Тест)	<u>Прибор исправен</u> , индикация исчезнет по окончании работы с устройством
	S... Отклонения от допустимых условий процесса, указывающие на возможность ошибки измерения	<u>Прибор исправен</u> , необходимо устранить причину несоответствия условий эксплуатации.
	M... Требование обслуживания	Текущее состояние прибора требует обслуживания со стороны оператора или сервисной службы.
	F... Фатальная ошибка	Счёт останавливается. Прибор неисправен, требуется отправить в ремонт в сервисный центр.

Перечень возможных причин появления сообщений диагностики и действия по их устранению приведены в таблице 2.7.

При возникновении событий диагностики через быстрый (по **Esc**) переход из главного экрана оператор может просмотреть (меню 2.1) наличие и описание текущих событий.

Также просмотр кодов событий доступен в меню Диагностика/События (рис. 2.23).



Кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают листание списка событий, по **Esc** или **Enter** происходит возврат к вышестоящему меню *Диагностика*.

Рисунок 2.23. Просмотр кодов событий

Таблица 2.7 Сообщения диагностики (коды событий) и действия оператора

Код	Причина события	Действия
S0	Электроды загрязнены / проводимость среды ниже допустимой	Промыть электроды, проверить хим. состав среды. При необходимости проконсультироваться с изготовителем
M1	Запись в защищенный журнал невозможна по причине заполнения, запрет сохранения настроек	Проконсультироваться с предприятием-производителем
S2	Пустая труба	Сообщение исчезнет, как только трубопровод будет заполнен. Проверить отсутствие скопления газа в месте установки расходомера, проверить хим. состав среды Настраивается в меню 5.6.1
F3	Отказ электроники	Проверить соответствие напряжений питания и правильность монтажа, значение температуры окружающей среды, передать расходомер в ремонт
M4	Отсутствие заводской резервной копии настроек	Сохраните резервную копию заводских настроек
S5	Шунтирование электродов	Очистить канал от отложений, промыть электроды
S6	Переполнение входа, возможно при проводимости среды ниже допустимой при отключенном определении пустой трубы	Проверить химический состав среды, убедиться в отсутствии пузырей газа в потоке или включить определение пустой трубы
M9	Прибор в режиме НАСТРОЙКА	Установить переключатель в положение «LOCK» (рис. 2.5)
M10	Перегрузка бустера тока	Уменьшить частоту поля
M11	Перегрузка частотно-импульсного выхода (частота более 2000 Гц)	Увеличить вес импульса
S12	Расход больше номинального	Уменьшить расход
M14	Утечка	Программируется пользователем (меню 5.6.5 - 5.6.6)
M15	Разрыв	Программируется пользователем (меню 5.6.4)
M16	Останов протока	Программируется пользователем (меню 5.6.3)
C30	Режим симуляции или внутреннего обслуживания	Сообщение исчезнет, как только произойдет выход из режима.
M31	Аппаратная ошибка HART	Проверить электрический монтаж, наличие питания HART


2.10. Маркировка и пломбирование

На передней панели ИП расходомера указываются:

- товарный знак фирмы-изготовителя;
- знак утверждения типа средства измерения;


Модификация, исполнение и основные технические характеристики расходомера указаны на шильдах датчика и ИП в соответствии с рис. 2.2 и рис. 2.3.

После поверки расходомера устанавливаются пломбы поверителя, закрывающие доступ к конфигурированию ИП (см. рис. 2.24). После подключения расходомера пломбируются фиксаторы, исключающие возможность вскрытия передней крышки и крышки монтажного отсека ИП (см. рис. 2.25).



Пломбы поверителя


Рисунок 2.24 Пломбирование доступа к изменению метрологически значимых параметров



Пломба

Рисунок 2.25 Пломбирование корпуса ИП и монтажного отсека ИП

Для отдельного исполнения пломбируется крышка клеммного отсека датчика (см. рис. 2.26).



Пломба

Рисунок 2.26 Пломбирование клеммного отсека датчика отдельного исполнения

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Эксплуатационные ограничения

Надежная работа расходомера обеспечивается при выполнении в месте установки следующих условий:

- соблюдаются необходимые условия эксплуатации (см. раздел 1.2.2);
- полное заполнение канала измеряемой средой, не допускается наличия воздуха;
- давление жидкости исключает образование пузырей газа в трубопроводе;
- на входе и выходе датчика имеются прямолинейные участки трубопровода необходимой длины.

ВНИМАНИЕ! Запрещается на всех этапах работы с расходомером касаться электродов, находящихся во внутреннем канале датчика.

3.2. Выбор типоразмера расходомера

Выбор типоразмера расходомера определяется диапазоном расходов в трубопроводе, где будет устанавливаться датчик (см. рис. 3.1). Если диапазон расходов для данного трубопровода укладывается в диапазон расходов нескольких типоразмеров, то определять нужный типоразмер рекомендуется, исходя из оптимальной скорости на входе расходомера (1-2 м/с) и допустимых потерь давления, с учётом потерь, используемых конфузора и диффузора для согласования DN расходомера и трубопровода.




Рисунок 3.1. График зависимости расхода от скорости потока для различных значений DN

3.3. Монтаж

3.3.1. Меры безопасности

К проведению работ по монтажу (демонтажу) расходомеров допускаются подготовленные лица, изучившие документацию на расходомер, а также:

- имеющие право на выполнение данного вида работ на объекте установки расходомера;
- имеющие допуск на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000 В;

При проведении работ с расходомером опасными факторами для человека являются:

- напряжение сети переменного тока частотой 50 Гц;
- давление в трубопроводе (до 4 МПа, в зависимости от исполнения датчика);
- температура рабочей жидкости до 150 °С;
- другие факторы, связанные с профилем и спецификой объекта, где производится монтаж.

В процессе работ по монтажу, демонтажу или ремонту расходомера запрещается:

- производить подключения к расходомеру при включенном питании;
- демонтаж расходомера из трубопровода до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;
- использовать неисправные или неподключенные к магистрали защитного заземления электрорадиоприборы и электроинструменты.

3.3.2. Подготовка к монтажу


Транспортировка расходомера к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре. После транспортировки расходомера к месту установки при отрицательной температуре и внесении его в помещение с положительной температурой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать расходомер в упаковке не менее пяти часов.

При распаковке расходомер освобождают от тары, проверяют внешний вид, сохранность пломб и комплектность в соответствии с паспортом.

ВНИМАНИЕ! Повреждение футеровки выводит датчик из строя

Во избежание повреждения расходомера монтажно-сварочные работы следует производить с использованием габаритного имитатора. Размеры имитатора представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Размеры габаритного имитатора

Фланцевое исполнение		DN	L, мм
		20	200-3
		25	200-3
		32	200-3
		40	200-3
		50	200-3
		65	200-3
		80	200-3
		100	250-3
		150	300-3
		200	350-3

Для подключения защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера в ответных фланцах необходимо выполнить отверстия под винт М5 или приварить винт М5 (рис. 3.2).




Рисунок 3.2 Доработка фланцев

3.3.3. Поворот панели оператора

Для удобства считывания информации при установке расходомера на вертикальных участках трубопровода можно развернуть панель оператора на $\pm 90^\circ$, как показано на рис. 3.3. Для поворота необходимо снять крышку ИП и развернуть панель. Далее собрать в обратной последовательности.




Рисунок 3.3 Поворот панели оператора

3.3.4. Поворот электронного блока ИП компактного исполнения

Перед установкой расходомера на трубопровод электронный блок ИП (в случае необходимости) может быть повернут на ± 90 градусов для удобства подключения и считывания показаний с дисплея. Порядок поворота электронного блока:

- – Отвернуть 4 фиксирующих винта;
- – Повернуть блок в заданном направлении;
- – Зафиксировать блок винтами.




Рисунок 3.4 Поворот электронного блока

3.3.5. Выбор места установки

Не допускается размещение расходомера в условиях, не соответствующих указанным в руководстве по эксплуатации:

- с превышающим в диапазоне частот и амплитуд уровнем вибрации. Для устранения вибрации, трубопровод до и после расходомера должен опираться на неподвижное основание;
- с превышением (400 А/м) напряженности внешнего магнитного поля промышленной частоты.
- Для нормального функционирования прибора необходимо, чтобы расходомер был постоянно заполнен измеряемой жидкостью. Расходомер не должен монтироваться в самой высокой точке трубопровода, а также на трубопроводе с открытым концом. Давление жидкости в трубопроводе должно исключать газообразование.
- Расходомер следует устанавливать по направлению потока перед регулирующей арматурой: клапанами, тройниками, сужениями и т.п.

3.3.5.1. Рекомендации по установке




Рисунок 3.5

Для обеспечения точности измерения необходимо выдерживать длины входных и выходных прямых участков (см. рис. 3.5).




Рисунок 3.6

При слиянии двух потоков расстояние до расходомера не должно быть менее 10 DN (рис. 3.6).




Рисунок 3.7

Не устанавливать расходомер на стороне всасывания насоса во избежание повреждения футеровки. При использовании поршневых, перистальтических или диафрагменных насосов необходимо устанавливать компенсатор пульсаций (рис. 3.7).




Рисунок 3.8

Наиболее подходящее место для монтажа - вертикально восходящий участок трубопровода, такая установка обеспечивает вынос пузырьков воздуха и посторонних включений из зоны измерения и обеспечивает минимальные шумы расхода. Для удобства управления рекомендуется заранее предусмотреть разворот дисплея. Рекомендуемые варианты установки расходомера приведены на рис. 3.8.




Рисунок 3.9

На горизонтальных участках расходомер устанавливается электронным блоком вверх. Максимальное отклонение от вертикальной оси не более чем на $\pm 45^\circ$.

Запрещается устанавливать расходомер в горизонтальном положении с направленным вниз ИП (рис. 3.9.)




Рисунок 3.10

При измерении расхода в частично заполненных трубопроводах или в трубопроводах с открытым концом для гарантированного заполнения жидкостью, расходомер следует устанавливать в наклонном или U-образном трубопроводах (рис. 3.10).




Рисунок 3.11

Расходомер следует устанавливать перед регулирующей арматурой (рис. 3.11).




Рисунок 3.12

В случае открытого слива следует предусмотреть защиту от опустошения канала расходомера (рис. 3.12).




Рисунок 3.13

При наличии длинного спуска необходима установка воздушного клапана (рис. 3.13).

3.3.6. Монтаж датчика фланцевой конструкции

Расходомер устанавливается в разрыв трубопровода как показано на рис. 3.14. Стрелка на датчике расходомера должна совпадать с направлением потока в трубопроводе.




Рисунок 3.14 Установка фланцевого датчика

Прокладки не должны заходить в проточную часть трубопровода по внутреннему диаметру за границы уплотняемых поверхностей.

Материал прокладок должен быть совместим с измеряемой средой и условиями эксплуатации. Не следует использовать металлические или спирально-навитые прокладки, так как они повреждают торцевую поверхность футеровки датчика. Если требуются спирально-навитые или металлические прокладки, необходимо использовать защитные кольца для футеровки. Прокладки, ответные фланцы, болты, гайки и шайбы в комплект поставки не входят.

Затяжку болтов и гаек, крепящих расходомер на трубопроводе, производить равномерно, поочередно, по диаметрально противоположным парам (рис. 3.15). Закручивание гаек осуществляется за три прохода. За первый проход затяжку выполнять крутящим моментом 0,5 Мк, за второй проход – 0,8 Мк и за третий проход – 1,0 Мк. Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным повреждениям футеровки датчика расхода и его преждевременной замене.

Моменты силы при закручивании гаек приведены в табл. 3.2.




Рисунок 3.15 Порядок затяжки гаек

DN	Болты	Момент силы, Н·м
20	4xM12	15
25		25
32	4xM16	25
40		25
50		35
65	8xM16	35
80		35
100	8xM20	50
150	8xM24	90
200	12xM24	90

3.3.7. Установка ИП расходомера раздельного исполнения

Измерительный преобразователь раздельного исполнения может быть установлен на стену или на монтажную стойку, как показано на рис. 3.16 и рис. 3.17.




Рисунок 3.16 Крепление ИП расходомера на стене




Рисунок 3.17 Крепление ИП расходомера на монтажной стойке

3.4. Выравнивание потенциалов

После установки расходомера необходимо выполнить подключение защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера. Защитное заземление, эквипотенциальное измеряемой среде, подключается к клемме на корпусе ИП в районе кабельных вводов.

3.4.1. Выравнивание потенциалов в металлических трубах




Рисунок 3.18 Выравнивание потенциалов в металлических трубах

Для защиты расходомера от протекающих по трубе токов применяются защитные токопроводы из комплекта поставки и шунтирующий токопровод, выполненный из медного проводника сечением не менее 6 мм² или стальной полосы сечением не менее 20 мм².

Датчик и среда должны иметь одинаковый электрический потенциал, чтобы исключить электрохимическую коррозию электродов. Выравнивание потенциалов обеспечивают защитные токопроводы, подключённые к фланцам труб. Если трубы заземлены, достаточно соединить клемму заземления на корпусе ИП (см. рис. 2.2) с линией выравнивания потенциалов. При необходимости, подключение заземления выполняется к клемме внутри отделения подключения.

ВНИМАНИЕ! При значительных уровнях уравнивающих токов, может потребоваться установка заземляющих дисков.

3.4.2. Пластмассовые трубы или трубы с футеровкой

Во всех случаях, когда присоединённый трубопровод не обеспечивает хорошего электрического соединения с жидкостью, например, труба облицована или изготовлена из непроводящего материала, необходимо использовать заземляющие диски (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) или электроды (см. рис. А.1), соединённые с корпусом ИП, которые обеспечивают необходимое электрическое соединение с технологической жидкостью. Защитные и шунтирующий токопроводы не требуются.

Заземляющие диски обеспечивают большую площадь соединения с технологической жидкостью и экранируют зону проводимости трубопровода, они предпочтительнее заземляющего электрода в следующих ситуациях:

- Проводимость жидкости менее 100 мкСм/см;
- Области применения, которые могут привести к образованию налета или отложений;

- Протекание тока через технологическую жидкость или цепи заземления.




Рисунок 3.19 Заземление расходомера на пластиковых трубах с заземляющими дисками

Типичный пример: трубы с электроизолирующей футеровкой, трубы из стеклопластика или ПВХ.

ВНИМАНИЕ! Существует опасность повреждения вследствие электрохимической коррозии. Принимайте во внимание электрохимические потенциалы металлов, если заземляющие диски и сигнальные электроды выполнены из различных материалов.

3.4.3. Футерованные трубы (катодная защита)

Если по технологическим соображениям среда не может быть заземлена, установленный прибор не должен иметь потенциала:

- при установке необходим шунтирующий токопровод;
- необходим дополнительный контроль отсутствия проводимости из-за выбора материалов, используемых при монтаже.

Соблюдайте все требования, касающиеся установки без потенциала.

3.5. Подключение внешних соединений

Подключение внешних устройств к ИП производится посредством двух кабелей - коммуникационного и питающего. Предпочтительно использование экранированных кабелей со скрученными парами, в этом случае сигналы одного устройства должны соответствовать одной паре. Запрещается использовать в одной паре проводники различных устройств.

Схема подключения питания зависит от исполнения прибора и отличается номерами контактов.




Рисунок 3.20 Подключение электропитания




Рисунок 3.21 Подключение внешних соединений

Внешний диаметр кабелей должен соответствовать кабельным вводам, которыми комплектуется расходомер: M20×1,5 (диаметр кабеля 6...12 мм). Перед подключением кабельные жилы желательно оконцевать кабельными наконечниками соответствующего размера.

Спецификация кабеля питания:

- 3 × 0,5 мм² ПВХ кабель с общим медным плетеным экраном, сопротивление проводника: ≤ 40 Ом/км.
- Спецификация коммуникационного кабеля:
- многожильный ПВХ кабель с проводниками сечением 0.38 мм² (AWG22), общим медным плетеным экраном (диаметр около 7 мм) и экранированными парами;
- сопротивление проводника: ≤ 50 Ом/км;
- емкость: жила/экран: ≤ 420 пФ/м.

Рекомендованный тип кабеля КДВЭВГ 3х2х0.35 (диам. 7,9мм);

<p>ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения уравнивающих токов, запрещается подключать экраны кабелей с обеих сторон. Экран коммуникационного кабеля подключается со стороны внешних устройств. Экран кабеля питания подключается к клемме внутри корпуса ИП, как показано на рис. 3.21. При подключении выдерживать минимально возможную длину расплетенного экрана.</p>
--

Защитное заземление, эквипотенциальное измеряемой среде, подключается к клемме на корпусе ИП, как показано на рис. 2.2. Клемма заземления дублируется под боковой крышкой корпуса ИП.

3.5.1. Подключение расходомера раздельного исполнения

Для соединения датчика и ИП расходомера раздельного исполнения используются кабели:

- - силовой кабель для питания индуктора магнитной системы;
- - сигнальный кабель для считывания полезного сигнала.

Длина кабелей до 50 м.

ВНИМАНИЕ! При проводимости измеряемой среды менее 10^{-3} См/м длина кабелей не более 5 м.

Схема подключения приведена на рис. 3.22.




Рисунок 3.22 Схема подключения датчика к ИП раздельного исполнения

Силовой и сигнальный кабели расходомера раздельного исполнения со степенью защиты IP68 подключаются к датчику на заводе-изготовителе при выпуске!

3.5.1.1. Подготовка сигнального кабеля

Необходимые материалы:

- Кабель с двойным экраном из комплекта поставки;
- Обжимной кабельный наконечник НШВИ 0.5–8 - 6 шт;
- Обжимной кабельный наконечник НШВИ 1.5–8 - 5 шт;
- Термоусадочный кембрик 3/1;
- Термоусадочный кембрик 12/6.




Рисунок 3.23 Порядок действий при подготовке сигнального кабеля

Порядок действий при подготовке сигнального кабеля со стороны датчика:

- ① Надеть термоусадочный кембрик 12/6 на кабель.
- ② Снять 90 мм внешней защитной оболочки. Распутать и разделить пучок основного защитного экрана на две части. Одну часть скрутить.
- ③ Установить на жгут экрана термоусадочный кембрик 3/1 длиной 70 мм.
- ④ Снять внешнюю изоляцию с зеленого и коричневого проводов на 40 мм. Вытянуть провода из защитного экрана, скрутить защитный экран.
- ⑤ Установить на жгуты экранов термоусадочный кембрик 3/1 длиной 30 мм.
- ⑥ Снять с белого кабеля внешнюю изоляцию и экран защитный на 20 мм.
- ⑦ Зачистить жилы зеленого, коричневого и белого проводов на 8 мм.
- ⑧ Установить термоусадочные кембрики 3/1 длиной 30 мм на разветвление зеленого и коричневого проводов с защитным экраном, а также на белый провод.
- ⑨ Накрутить вторую половину основного защитного экрана на кабель и установить термоусадочный кембрик 12/6 длиной 50 мм.
- ⑩ Установить наконечники 1.5-8 на экраны зеленого и коричневого проводов, а также на основной защитный экран; наконечники 0.5-8 – на зачищенные жилы зеленого, коричневого и белого проводов.

Порядок действий при подготовке сигнального кабеля со стороны ИП:

Подготовка сигнального кабеля со стороны ИП выполняется в той же последовательности. После снятия защитной оболочки по п.2 основной защитный экран необходимо срезать под основание. Пункт 3 не выполняется.

3.5.1.2. Подготовка силового кабеля

Необходимые материалы:

- Экранированный кабель питания 3 x 0,75 (аналогичный КДВЭВГ 3x0,75);
- Обжимной кабельный наконечник НШВИ 0.5–8 - 4 шт;
- Обжимной кабельный наконечник НШВИ 1.5–8 - 1 шт;
- Термоусадочный кембрик 12/6;
- Термоусадочный кембрик 3/1.




Рисунок 3.24 Порядок действий при подготовке силового кабеля

Порядок действий при подготовке силового кабеля со стороны датчика:

- ① Надеть термоусадочный кембрик 12/6 на кабель.
- ② Снять 70 мм внешней защитной оболочки. Распутать и разделить пучок основного защитного экрана на две части. Одну часть скрутить.
- ③ Установить на жгут экрана термоусадочный кембрик 3/1 длиной 60 мм.
- ④ Снять внешнюю изоляцию с проводов на 65 мм. Обрезать желто-зеленый провод под основание.
- ⑤ Зачистить жилы проводов на 8 мм.
- ⑥ Накрутить вторую половину основного защитного экрана на кабель и установить термоусадочный кембрик 12/6 длиной 50 мм.
- ⑦ Установить наконечник 1.5-8 на жгут экрана; наконечники 0.5-8 на зачищенные жилы проводов.

Порядок действий при подготовке силового кабеля со стороны датчика:

Подготовка силового кабеля со стороны ИП выполняется в той же последовательности. После снятия защитной оболочки по п.2 основной защитный экран необходимо срезать под основание. Пункт 3 не выполняется.

4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Расходомер, укомплектованный в соответствии с заявкой, упаковывается в индивидуальную тару категории КУ-2 по ГОСТ 23170-78 (коробку из гофрированного картона либо деревянный ящик).

Хранение расходомера должно осуществляться в упаковке изготовителя в соответствии с требованиями группы 1 по ГОСТ 15150-69.

Хранить прибор в оригинальной упаковке в сухом и чистом месте.

Условия окружающей среды для транспортировки и хранения прибора соответствуют условиям для эксплуатации прибора;

Следует избегать постоянного воздействия прямых солнечных лучей;

Расходомер не требует специального технического обслуживания при хранении.

Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, железнодорожным и авиационным транспортом при соблюдении следующих условий:

- транспортировка осуществляется в заводской таре;
- отсутствует прямое воздействие влаги;
- температура не выходит за пределы от - 55 до + 60 °С;
- влажность не превышает 95 % при температуре до + 35 °С;
- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм и ускорением до 49 м/с²;
- удары со значением пикового ускорения до 98 м/с²;
- уложенные в транспорте расходомеры закреплены во избежание падения и соударений.

5. НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРА ПЕРЕД РАБОТОЙ

Для входа в меню Настройки может понадобиться пароль. Прибор поставляется с предустановленным паролем 0000. Подробнее о доступе вы можете прочитать в разделе 2.3 настоящего руководства.

5.1. Установка режима токового выхода

ВНИМАНИЕ! Установка режима токового выхода производится только при отключенном питании.

Перед началом работы необходимо при отключенном питании перевести в нужное положение переключатель «4-20mA passive/active» под передней крышкой ИП, как показано на рис. 2.9.

Для настройки передаточной характеристики используются:

- - меню 5.4. *Настройки / Выход 4-20mA / Расход 4 mA* задаёт расход при токе аналогового выхода 4 мА. По умолчанию равен 0.
- - меню 5.4. *Настройки / Выход 4-20mA / Расход 20 mA* задаёт расход при токе 20 мА. По умолчанию равен номинальному расходу (Q3).

Для этих параметров можно задавать значения в диапазоне от минус Q4 до Q4, что позволяет задать любые передаточные зависимости тока от расхода.

5.2. Установка отсечки

Для корректной работы в реальных условиях необходимо правильно выбрать отсечку скорости среды (меню *Настройки / Расход / Отсечка*). Для скорости среды меньше отсечки (по модулю) расход приравнивается к 0, ошибки не фиксируются. По умолчанию 0,025 м/с.

5.3. Настройка фильтра расхода

Фильтр имеет возможность управлять демпфированием расхода и настройками импульсного фильтра (меню 5.2).

При небольших шумах расхода рекомендуется использовать автоматический режим демпфирования.

При ручном управлении демпфирование регулируется параметром *Постоянная времени*. Время установки до уровня 99% примерно 3-4 постоянных времени.

Для удаления импульсов и коротких бросков расхода используется импульсный фильтр в режимах «Авто» или «Вручную».

Параметр *Задержка* или *Dead Time* нужно подобрать таким образом, чтобы установленное время превышало длительность бросков. Диапазон установки времени от 0,01 до 10 с, по умолчанию 1 с.

Параметр *Порог скорости* или *Rate Limit* ограничивает скорость изменения расхода таким образом, что меньшее значение параметра сильнее сглаживает броски. Диапазон значений от 0,01 до 100, по умолчанию 1. Используется при настройке импульсного фильтра вручную.




Рисунок 5.1 Влияние настроек «Порог скорости» / «Задержка»

5.4. Контроль пустой трубы

Через интерфейс оператора можно настроить диагностику контроля пустой трубы (меню 5.6.1 *Настройки / Диагностика / Пустая труба*). Рекомендуемое значение $50 \mu\text{S}/\text{cm}$. Установка 0 отключает контроль пустой трубы. Проконтролировать текущее значение проводимости среды оператор может в меню 2.5 *Диагностика/Проводимость*.

ВНИМАНИЕ! При контроле химически активной среды может потребоваться подстройка уровня срабатывания или полное отключение диагностики.

5.5. Контроль массового расхода

Для контроля массового расхода жидкости необходимо войти в меню 1.2 *Измерения / Массовый расход*. Массовый расход вычисляется как произведение объемного расхода и плотности, которая вводится в меню 5.8 *Настройки / Плотность* в $\text{т}/\text{м}^3$. По умолчанию используется плотность воды при 4°C (1.000).

ВНИМАНИЕ! Погрешность определения массового расхода не нормирована.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Расходомер не содержит веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы. Утилизация расходомера осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые и резиновые элементы, платы с электронными компонентами, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Проверка технического состояния

Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности;
- соблюдения условий эксплуатации;
- наличия и соответствию РЭ напряжений питания цепей;
- отсутствия внешних повреждений частей расходомера;
- надежности электрических и механических соединений.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в две недели.

Несоблюдение условий эксплуатации в соответствии с указаниями раздела 1.2 настоящего РЭ или внешние повреждения расходомера, может привести к его отказу или превышению допустимого уровня погрешности измерений. При появлении внешних повреждений изделия, необходимо обратиться в сервисный центр или к изготовителю расходомера для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

В процессе эксплуатации расходомера не реже одного раза в год необходимо проводить профилактический осмотр внутреннего канала датчик на наличие загрязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого налета, который должен сниматься с помощью чистой мягкой ветоши, смоченной в воде. При наличии загрязнений и/или отложений другого вида либо их существенной толщины необходимо произвести очистку поверхности датчик сразу же после извлечения расходомера из трубопровода с помощью воды, чистой ветоши и неабразивных моющих средств на основе ПАВ.

Перед отправкой расходомера на поверку или в ремонт необходимо после демонтажа устранить образовавшиеся в процессе эксплуатации отложения и следы рабочей среды. При монтаже и демонтаже расходомера необходимо строго соблюдать указания по монтажу расходомера. Отправка расходомера для проведения поверки либо ремонта должна производиться с паспортом расходомера.

7.2. Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 7.1 Возможные неисправности расходомера и способы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствие импульсов на дискретном выходе	<ul style="list-style-type: none"> ● Не задан режим дискретного выхода. ● Неверно установлены величина отсечки или вес импульса. ● Отсутствует питание на дискретном выходе. 	<p>Проверить настройки режима дискретного выхода, величину отсечки и вес импульса.</p> <p>Проверить наличие внешнего питания</p>
Отсутствие тока на аналоговом выходе	<ul style="list-style-type: none"> ● Неправильно подано напряжение питания. ● Сопротивление нагрузки превышает норму. 	<p>Проверить полярность подключения питания токового выхода.</p> <p>Проверить величину нагрузки выхода.</p>
Отсутствует свечение дисплея	<ul style="list-style-type: none"> ● Неправильно подано напряжение питания. 	<p>Проверить предохранитель, полярность подключения питания расходомера</p>
Отсутствует реакция на клавиатуру	<ul style="list-style-type: none"> ● Загрязнение стекла передней крышки ИП 	<p>Очистить стекло передней крышки.</p>
Невозможно изменить пользовательские настройки	<ul style="list-style-type: none"> ● Запрещен доступ к изменению настроек 	<p>Проверить положение движка аппаратной блокировки внутри корпуса ИП</p>

Информация об измеряемых параметрах и состоянии расходомера может считываться по интерфейсам HART или RS-485. Если принятые меры не дали эффекта, следует обратиться в сервисный центр или к изготовителю расходомера для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Ремонт расходомера возможен в условиях производителя или сертифицированного производителем сервис-центра.

7.3. Поверка

Поверка расходомера выполняется по методике поверки РТ-МП-23-208-202. Межповерочный интервал – 4 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Массогабаритные характеристики расходомеров

Расходомер компактного исполнения




Рисунок А.1 Внешний вид и габаритные характеристики

* - справочный размер

- 1 - ИП (блок электроники);
- 2 - крышка монтажного отсека;
- 3 - пломбируемый фиксатор крышки;
- 4 - интерфейс оператора;
- 5 - датчик;

- 6,8 - кабельные вводы;
- 7 - клемма заземления;
- 9 - сигнальные электроды;
- 10 - заземляющий электрод (при наличии).

Таблица А.1 - Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	d, мм	N	H, мм	Масса, кг
20	200-3	105	56	75	14	4	255	6,0
25	200-3	115	58	85	14	4	270	6,8
32	200-3	135	65	100	18	4	280	8,5
40	200-3	145	80	110	18	4	290	10,0
50	200-3	160	100	125	18	4	300	10,0
65	200-3	180	109	145	18	8	325	14,0
80	200-3	195	120	160	18	8	335	16,0
100	250-3	230	155	190	22	8	370	22,4
150	300-3	300	210	250	26	8	450	40,0
200	350-3	360	258	310	26	12	505	54,2

* Допускается выпуск расходомеров с массогабаритными характеристиками, отличающимися от указанных, при наличии возможности у изготовителя.


Датчик расходомера раздельного исполнения

Рисунок А.2 Внешний вид и габаритные характеристики

* - справочный размер

1 - крышка монтажного отсека;
 2 - монтажный отсек;
 3 - датчик;

4, 6 - кабельные вводы;
 5 - клемма заземления;
 7 - сигнальные электроды;
 8 - заземляющий электрод (при наличии).

Таблица А.2 - Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	d, мм	N	H, мм	Масса, кг
20	200-3	105	56	75	14	4	267,7	4,9
25	200-3	115	58	85	14	4	280,7	5,8
32	200-3	135	65	100	18	4	291,2	7,1
40	200-3	145	80	110	18	4	300,7	8,8
50	200-3	160	100	125	18	4	313,2	9,4
65	200-3	180	109	145	18	8	335,7	12,3
80	200-3	195	120	160	18	8	348,2	13,6
100	250-3	230	155	190	22	8	381,7	19,5
150	300-3	300	210	250	26	8	486,2	37,6
200	350-3	360	258	310	26	12	542,7	50,4

* Допускается выпуск расходомеров с массогабаритными характеристиками, отличающимися от указанных, при наличии возможности у изготовителя.


Измерительный преобразователь расходомера раздельного исполнения

Рисунок А.3 Внешний вид и габаритные характеристики

- 1 - монтажный отсек;
- 2 - крышка монтажного отсека;
- 3 - пломбируемый фиксатор крышки;
- 4 - интерфейс оператора;
- 5 - клеммный отсек;

- 6,8 - кабельные вводы;
- 7 - клемма заземления;
- 9 - Монтажная пластина для крепления ИП на стойке или стене
- 10 - крышка клеммного отсека
- 11, 12 - кабельные вводы для силового и сигнального кабелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Заземляющие диски для фланцевых соединений

(справочное)




Рисунок Б.1 Внешний вид и размеры заземляющих дисков типа 1

* - справочный размер

Таблица Б.1 - Размеры

DN	D, мм	D1, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг
20	28,2	61	109	48	0,07
25	34	71	119	48	0,08
32	36	82	134,5	52,5	0,11
40	44,5	92	144,5	52,5	0,13
50	53	107	159,5	52,5	0,17
65	72,5	127	179,5	52,5	0,22
80	85	142	194,5	52,5	0,26
100	104	168	225	57	0,34
150	152,8	224	288	64	0,52
200	212,7	284	348	64	0,68




Рисунок Б.2 Внешний вид и размеры заземляющих дисков типа 2

* - справочный размер

Таблица Б.2 - Размеры

DN	D, мм	D1, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, кг
20	13	61	109	48	17,5	0,09
25	21	71	119	48	17,5	0,11
32	23	82	134,5	52,5	17,5	0,15
40	31,3	92	144,5	52,5	17,5	0,18
50	40	107	159,5	52,5	21,5	0,24
65	59,1	127	179,5	52,5	21,5	0,31
80	71,9	142	194,5	52,5	21,5	0,37
100	91	168	225	57	21,5	0,48
150	138	224	288	64	26,5	0,79
200	198,1	284	348	64	26,5	1,07

